

競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年1月8日

福島県立会津高等学校長 廣瀬 敬彦

工事番号	第20-79400-0004号
工 事 名	会津高校普通教室エアコン設置工事
質 問 事 項	
1. 閲覧図面 M-06 番記載の空調機器参考機器表に於いて、AC-1 パッケージエアコンの機器仕様が冷暖房兼用天吊型（同時ツイン）との表記があります。 一方、閲覧設計書の代価表 40 項空調設備代価表 0023 には、天吊型空調機 AC-1 冷房能力：7.0kw 云々及び据付 屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kw 以下 1 台及び屋内機天井吊り 7.1kw 以下 1 台と記載がありますが、同時ツイン 1 組であれば室内機 2 台及び 1 組となりませんか。 機器能力の表示及び据付機器の台数は設計書の通りでよろしいか。 2. 代価表 0016 の開閉器取付 電灯分電盤内（L-2-1）MCCB2P/20AT とは閲覧図面のどの部分を指すのかご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 機器能力の表示及び据付機器の台数は図面のとおりです。 入札時積算数量書活用方式の対象となります。 2. 図面 E-13 の保健室西側の電灯盤（既設）になります。	