

競争入札設計図書等に関する回答書

令和4年 6月20日

福島県立会津高等学校長

| | |
|---|-----------------|
| 工事（委託業務）番号 | 第22-79400-0001号 |
| 工事（委託業務）名 | 会津高校南校舎外壁改修工事 |
| 質 問 事 項 | |
| <p>①電気設備工事において、厚鋼電線管、ねじなし電線管、薄鋼電線管の取外し再取付と記載あります。電線管内のケーブルについての記載がありません。代価表にもケーブルの記載は載っていませんが、ケーブル線の取外し、再通線結束などの費用は、どのように見ればよいのか、ご指示願います。再設置の時にケーブル線の不足が発生した場合には、協議により、ケーブル線の費用追加は認められるのでしょうか？合わせて、ご指示願います。</p> <p>②本工事における電気設備工事は、露出配管の取外し及び再取り付けが主な工事となっておりますが、設計書には配管内に通っていると思われる配線ケーブルの抜き取り及び再通線の明細が記載されておられません。露出配管の取外し再取り付けの項目に、ケーブルの抜き取り及び再通線の費用を加算して計上してよろしいでしょうか。もしくはケーブルの抜き取りは行わず、足場等に仮止めするなどして壁面から浮かした状態で施工するのでしょうか。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>①ケーブル余長内での電線管の取外しを想定しています。これによりがたい場合は協議とします。</p> <p>②同上。</p> | |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。